

## Надзорно-профилактические мероприятия на объектах строительства района

С учетом складывающейся оперативной обстановки, в т.ч. пожаров (загораний) произошедших на территории области, в целях предупреждения пожаров и загораний на объектах строительства работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям и другими заинтересованными субъектами профилактики в феврале-марте текущего года проведен комплекс надзорно-профилактических мероприятий (мероприятия технического характера, рейды, обследования, беседы, выступления в трудовых коллективах и т.п.).

За истекший период 2020 года работниками МЧС выданы 4 заключения о соответствии предъявляемым требованиям объектов строительства расположенных на территории района («Реконструкция торгового павильона «Родны Кут» расположенного по адресу г.п.Бешенковичи ул.Урицкого, д.59А, под магазин модульного типа», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения с элементами модернизации в г.п.Бешенковичи, ул.Менделеева», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения с элементами модернизации в г.п.Бешенковичи, ул.Октябрьская» и «Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в агрогородке Дрозды Бешенковичского района»), на 3 объектах в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы («40-квартирный жилой дом ул. Молодежная г. п. Бешенковичи», «Торговый павильон модульного типа по адресу: г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 11 А», «Модернизация ПГРП-1 в г.п.Бешенковичи»), еще на 6 объектах строительства работы заморожены, порядка 17 объектов, где компетентными органами выданы разрешения на проектирование и строительство но работы еще не начаты.



*Инструктаж работников подрядной организации на объекте «Модернизация ПГРП-1 в г.п.Бешенковичи»*

В ходе проделанной работы установлено, что выявленные нарушения (устранялись на момент обследования) на объектах строительства и прилегающей к ним территории носят режимный характер, допущены

застройщиками (собственниками ведущими строительство хозспособом) или подрядными организациями, а именно:

обеспечение первичными средствами пожаротушения;

захламленность территории горючим мусором;

курение вне специально отведенных мест;

складирование (хранение) горючих материалов (строительных конструкций) в пределах установленных противопожарных разрывов и т.п.

Еще раз хочется напомнить о неукоснительном соблюдении требований нормативных документов в области пожарной безопасности, как при проведении строительно-монтажных работ, так и проектировании данных объектов, в случае возникновения каких-то вопросов лучше обратиться за консультацией в компетентный орган.

Старший инспектор ИНиП  
Бешенковичского РОЧС Милашкин А.А.